



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0.OC001.00122

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-положение заявителя)

Закрытое акционерное общество «Акзо Нобель Декор», ОГРН:1025000511513, ИНН: 5001027607.
Адрес: 143900, Российская Федерация, Московская обл., г. Балашиха, Северная промзона,
Покровский пр., вл. 9, телефон: 8(495)795 01 60, e-mail: and.russia@akzonobel.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-положение изготовителя продукции)

Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o, Адрес: The Park Warsaw ul. Krakowiakow 48
02-255 Warszawa, Poland (Польша).

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «СД Испытания»
107140, Российская Федерация, г. Москва, Комсомольская площадь, д3/30,
строение 4. тел.: +7(965) 295-97-37, e-mail: sdsppi@mail.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32132.04СПЖ0.OC001

ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Краска на водной основе для внутренних работ DULUX PROFESSIONAL
DIAMOND MAX PROTECT база BW, база BC. Торговая марка Dulux.
Выпускаемые по нормативно-технической документации изготовителя.
Серийный выпуск.

код ОКПД2
20.30.11.120

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствии которых (которых) производилась сертификация)

Класс пожарной опасности – КМ1. Группа горючести -
слабогорючие (Г1) по ГОСТ 30244-94; группа
воспламеняемости - трудновоспламеняемые (В1) по
ГОСТ 30402-96; группа дымообразующей способности -
с умеренной дымообразующей способностью (Д2) по
ГОСТ 12.1.044-2018 (п.11); группа токсичности
продуктов горения – умеренноопасные (Т2) по ГОСТ
12.1.044-2018 (п.13); группа распространения пламени по
поверхности - нераспространяющие (РП1) по ГОСТ Р
51032-97

код ТН ВЭД
3209100009

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол исследований (анализа) № СГИ-ПБ122-11/2020 от 09.11.2020.
Испытательная лаборатория ООО «СИТИ ГРУПП» аттестат аккредитации
№ РОСС RU.32132.04СПЖ0.ИЛ.001 выдан 09.09.2019

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 09.11.2020 по 08.11.2025



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.С. Зайцев

Г.В. Давлетшин